OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din construcția P+4, C1-U63
030138, sector 3, București – ROMÂNIA
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
EUID: ROONRC.J2009003946401
Nr. ONRC: J2009003946401
CUI: RO 25338954

acreditat pentru CERTIFICARE
RENAR
SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE PR 017

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

schema «3»
cu respectarea activităților din SR EN ISO / IEC 17067

Certificate of Conformity

scheme «3» in compliance with the activities of SR EN ISO / IEC 17067

Certificat nr: *Certificate No:*	**1301**	**Data emiterii:** *Date of issue: (day/month/year)*	**10.10.2025**	**Statut:** *Status:*	**Inițial**	**Exemplar nr:** *Copy No:*	**1/2**
Număr dosar certificare: *Certification file No:*	**387/10**	**Contract de Certificare nr:** *Certification Agreement No :*	**36/06.08.2025**			**Pagina** *Page*	**1/2**

Titular certificat (nume şi adresă): *Certificate holder (name and address):*	**ROMIND T&G SRL** **Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Domeniu de aplicare: *Application range:*	**Cod CPSA 2733. Dispozitive de conexiune pentru fire şi cabluri electronice şi electrice**
Denumirea produsului: *Product name:*	**Dispozitiv mobil de legare la pamânt şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil), trifazat, pentru linii electrice aeriene (LEA) de medie tensiune (MT), cu aplicare de la sol, echipat cu cleme de legare la faze cu autostrângere, clemă manuală şi electrod mobil de legare la pământ**
Tip/model de referinţă: *Reference type/model:*	**Msp - AS - 3x35/10 - O/p**
Variantă(e): *Variant(s):*	**-**
Marca comercială înregistrată: *Registered Trade Mark:*	**-**
Producător (nume şi adresă): *Manufacturer (name and address):*	**ROMIND T&G SRL** **Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Locul de producţie (nume şi adresă): *Manufacturing location (name and address):*	**ROMIND T&G SRL** **Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Standard naţional sau alt normativ utilizat pentru certificare: *National standard or other normative document used as reference for certification:*	**SR EN 61230:2009** **SF 149/2025, Rev.0 / Ed. 0-2025 * elaborat de ROMIND T&G SRL**
Raport de încercări (nr./data): *Test Report (No./date):*	**Conform anexă**
Certificatul este valabil până la data: *The certificate is valid until:*	**09.10.2028**

În baza evaluării iniţiale a producţiei şi a rezultatelor încercărilor efectuate, se declară că produsul este în conformitate cu standardul(le) menţionat(e) mai sus.
Based on the initial assessment of the production and on the results of the performed tests, the product is declared to be in compliance with the above standard(s).

*SF 149/2025, Rev.0 / Ed. 0-2025 nu este acoperit de acreditarea RENAR. *SF 149/2025, Rev.0 / Ed. 0-2025 *is not covered by RENAR acreditation.*

Schema de certificare utilizată este «3» (certificarea conformităţii pe bază de încercari şi supravegherea producţiei).
The certification scheme used is «3» (conformity certification based on tests and manufacture surveillance).

Acest certificat şi anexa sa pot fi reproduse numai în întregime.
This certificate and annex may only be reproduced in full.

Acest certificat nu este transferabil şi rămâne proprietatea organismului emitent.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din construcţia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucureşti – ROMÂNIA
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
EUID: ROONRC.J2009003946401
Nr. ONRC: J2009003946401
CUI: RO 25338954

Număr dosar certificare: 387/10
Certification file no:

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr: 1/2
Copy No:

Pagina 2/2
Page

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1301/10.10.2025**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Raport de evaluare a producţiei nr. **70 / 29.09.2025**
Production assessment report No

Titular certificat (nume şi adresă): **ROMIND T&G SRL Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Certificate holder (name and address):

Denumire produs: **Dispozitiv mobil de legare la pamânt şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil), trifazat, pentru linii electrice aeriene (LEA) de medie tensiune (MT), cu aplicare de la sol, echipat cu cleme de legare la faze cu autostrângere, clemă manuală şi electrod mobil de legare la pământ**
Product name:

Nr.crt. *No.*	Tip/model *Type/Model*	Raport de încercare *Test Report*	Date tehnice *Technical Data*
1	**Msp - AS - 3x35/10 - O/p**	**280/06.10.2025** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, şi SF 149/2025 ed.0, rev.0, **141/31.07.2025** emis de ROMIND T&G SRL, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.4.1, 5.4.2, 5.6.1 şi Anexa B (cap.B.3) şi SF 149/2025 ed.0, rev.0, pct. 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.15 **50162, 50163, 50164 /30.07.2025** emise de Laboratorul de incercari ROMIND T&G SRL, în conformitate cu SR EN 60060-1:2011 cap. 6 şi POL 02, pct. 6.2 **13984/22.07.2025** emis de ICMET (LMP) Craiova, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.7 şi SF 149/2025 ed.0, rev.0, pct.4.4-4.5 **154/30.06.2025** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.7.2.3	Tensiune de utilizare: maxim 35 kV; Diametrul conductorului sau al elementului metalic pe care poate fi aplicată clema de fază: 4 ÷ 22 mm; Secţiunea cablului de scurtcircuitare şi legare la pământ: 35 mm^2; Lungimea cablului de scurtcircuitare şi legare la pământ: 10 m; Tip clemă: pelican, cod P2476100; Curent nominal de scurtcircuit (I_r) (t_r = 1 s): - valoare de vârf: 20 kA; - valoare efectivă: 8 kA; Curent de încercare de scurtcircuit (I_{inc}) (t_r = 1 s): - valoare de vârf: 23 kA; - valoare efectivă: 9,2 kA; Factor de vârf corespondent: 2,5; Număr de module pentru prăjină: 2; Lungimea prăjinii telescopice metalice: - lungimea prăjinii strânse: 2500 mm; - lungimea prăjinii extinse: 6370 mm; Lungimea totală a prăjinii electroizolante: 3420 mm; Lungimea utilă a prăjinii electroizolante: 1280 mm; Lungimea mânerului prăjinii electroizolante: 2140 mm; Înălţimea maximă faţă de sol a conductoarelor LEA: 10,5 m; Domeniul temperaturilor de utilizare: - 25 ^{0}C ÷ + 55 ^{0}C; Umiditate relativă: max.100 %;