OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION INDEPENDENT BODY
OICPE – ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din construcția P+4, C1-U63
030138, sector 3, București – ROMÂNIA
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
EUID: ROONRC.J2009003946401
Nr. ONRC: J2009003946401
CUI: RO 25338954

acreditat pentru CERTIFICARE
RENAR
SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE PR 017

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

schema «3»

cu respectarea activităților din SR EN ISO / IEC 17067

Certificate of Conformity

scheme «3» in compliance with the activities of SR EN ISO / IEC 17067

Certificat nr: *Certificate No:*	**1145**	**Data emiterii:** *Date of issue: (day/month/year)*	**03.07.2026**	**Statut:** *Status:*	Prelungire valabilitate Certificat de Conformitate nr. 1145/2023	**Exemplar nr:** *Copy No:*	**1/2**
Număr dosar certificare: *Certification file No:*	**387/5-P**	**Contract de Certificare nr:** *Certification Agreement No :*	**31/2023 cu Act Adiţional nr. 1/2026**	**Pagina** *Page*	**1/5**		

Titular certificat (nume şi adresă): *Certificate holder (name and address):*	**ROMIND T&G SRL Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Domeniu de aplicare: *Application range:*	**Cod CPSA 2733. Dispozitive de conexiune pentru fire şi cabluri electronice şi electrice**
Denumirea produsului: *Product name:*	**Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) monofazat sau trifazat**
Tip/model de referinţă: *Reference type/model:*	**Trifazat pentru liniile electrice aeriene (LEA) de medie tensiune, cu aplicare de pe stâlp, echipat cu clemă automată cu autoblocare de legare la fază şi clemă manuală de legare la pământ, cod Msp - CAA - AST - 3xS_f/I_f - S_p/I_p - O/p**
Variantă(e): *Variant(s):*	**Conform anexă**
Marca comercială înregistrată: *Registered Trade Mark:*	-
Producător (nume şi adresă): *Manufacturer (name and address):*	**ROMIND T&G SRL Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Locul de producţie (nume şi adresă): *Manufacturing location (name and address):*	**ROMIND T&G SRL Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Standard naţional sau alt normativ utilizat pentru certificare: *National standard or other normative document used as reference for certification:*	**SR EN 61230:2009 SF nr.55/2000 ed. 0/rev. 2 - 2017* – elaborat de ROMIND T&G SRL**
Raport de încercări (nr./data): *Test Report (No./date):*	**Conform anexă**
Certificatul este valabil până la data: *The certificate is valid until:*	**02.07.2029**

În baza evaluării iniţiale a producţiei şi a rezultatelor încercărilor efectuate, se declară că produsul este în conformitate cu standardul(le) menţionat(e) mai sus.
Based on the initial assessment of the production and on the results of the performed tests, the product is declared to be in compliance with the above standard(s).

*SF 55/2000, ed.0/rev.2 - 2017 nu este acoperit de acreditarea RENAR. * SF 55/2000, ed.0/rev.2 - 2017 *is not covered by RENAR acreditation.*

Schema de certificare utilizată este «3» (certificarea conformităţii pe bază de încercari şi supravegherea producţiei).
The certification scheme used is «3» (conformity certification based on tests and manufacture surveillance).

Acest certificat şi anexa sa pot fi reproduse numai în întregime.
This certificate and annex may only be reproduced in full.

Acest certificat nu este transferabil şi rămâne proprietatea organismului emitent.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

Statutul şi autenticitatea acestui certificat poate fi verificată pe site-ul www.oicpe.ro.
The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting site www.oicpe.ro.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
ing. Dragoș Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
www.oicpe.ro

Splaiu Unirii 313 lot 2, parter din construcţia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucureşti – ROMÂNIA
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
EUID ROONRC.J2009003946401
Nr. ONRC J2009003946401
CUI RO 25338954

ACREDITAT RENAR
SR EN ISO/CEI 17065
Certificat de Acreditare
Nr. PR 017
Nr. ON 061 - Reg. 305
SR EN ISO/CEI 17025
Certificat de Acreditare
Nr. LI 911
Nr. ON 060 - Reg. 305
AUTORIZAT AFER
Seria AL Nr. 620/2020

Număr dosar certificare: 387/5-P
Certification file no:

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr: 1/2
Copy No:

Pagina 2/5
Page

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1145/03.07.2026**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Raport de evaluare a producţiei nr. **42 / 24.06.2026**
Production assessment report No

Titular certificat (nume şi adresă): **ROMIND T&G SRL Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Certificate holder (name and address):

Denumire produs: **Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) monofazat sau trifazat**
Product name:

Nr.crt. *No.*	Tip/model *Type/Model*	Raport de încercare *Test Report*	Date tehnice *Technical Data*
1	**Trifazat pentru liniile electrice aeriene (LEA) de medie tensiune, cu aplicare de pe stâlp, echipat cu clemă automată cu autoblocare de legare la fază şi clemă manuală de legare la pământ,** **cod Msp - CAA - AST - 3xS_f/I_f - S_p/I_p - O/p** (referinţă)	**325/03.07.2023** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8 şi SF nr. 55/2000 ed.0/rev.2 -2017 pct. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 şi 5.2 **10966/02.11.2010** emis de ICMET (LMP) Craiova, în conformitate cu SF nr.55/2000 ed.0/ rev.1-2010, pct. 4.4 şi 4.5 **11411/16.08.2012** emis de ICMET (LMP) Craiova, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.7 şi SF nr.55/2000 ed.1/rev.1-2011, pct. 4.4 şi 4.5 **12015/08.12.2014** emis de ICMET (LMP) Craiova, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.7 şi SF nr.55/2000 ed.2/rev.1-2014, pct. 4.4 şi 4.5 **149/07.05.2026** emis de Laboratorul de încercări ROMIND T&G SRL, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.4 şi SF nr.55/2000 ed.0/rev.2-2017, pct. 4.7.1 şi 4.7.2 **290/29.06.2026** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8 şi SF nr. 55/2000 ed.0/rev.2 -2017 pct. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 şi 5.2	Destinaţie: Pentru linii electrice aeriene (LEA) de medie tensiune, cu aplicare de pe stâlp Diametrul conductorului sau al elementului metalic pe care poate fi aplicată clema (mm) 5 ÷ 32 | 6 ÷ 32 Secţiunea cablului de scurtcircuitare faze S_f şi legare la pământ S_p (mm^2) 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 Curent nominal de scurtcircuit pentru t =1 s I_{sc} (kA) 4 | 6,25 | 8 | 12 | 16 | 18 Curent nominal de şoc I_{sd} (kA) 10 | 15,63 | 20 | 30 | 40 | 45 Curent de încercare de scurtcircuit I_{inc} (kA) 4,6 | 7,2 | 9,2 | 13,8 | 18,4 | 20,7 Curent de încercare de şoc I_{incsd} (kA) 11,5 | 17,97 | 23,0 | 34,5 | 46 | 51,75 Valoarea nominală a factorului de vârf : 2,5 Lungimea cablurilor de scurtcircuitare l_f : max.2,5 m Lungimea cablului de legare la pământ l_p: max.15 m Numărul clemelor automate cu autoblocare de legare la fază cod P2155100 care intră în componenţa scurtcircuitorului trifazat: max. 3 Clema manuală de legare la pământ: P244000 var.redusă P209000 var.normală P2366000 var.redusă cu bac de răzuire P2277000 var.normală cu bac de răzuire Temperatura mediului ambiant: -25 °C ...+55 °C Umiditate relativă: până la 100 % Lot/serie: 187/006, 187/007, 187/008 din 2026 pentru Msp - CAA - AST - 3x35/2,5-35/10-O/p

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
ing. Dragoş Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
www.oicpe.ro

Splaiu Unirii 313, lot 2, parter din construcţia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucureşti – ROMÂNIA
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
EUID ROONRC.J2009003946401
Nr. ONRC J2009003946401
CUI RO25338954

ACREDITAT RENAR
SR EN ISO/CEI 17065
Certificat de Acreditare
Nr. PR 017
Nr. ON 061 - Reg. 305
SR EN ISO/CEI 17025
Certificat de Acreditare
Nr. LI 911
Nr. ON 060 - Reg. 305
AUTORIZAT AFER
Seria AL Nr. 620/2020

Număr dosar certificare: 387/5-P
Certification file no:

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr: 1/2
Copy No:

Pagina 3/5
Page

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1145/03.07.2026**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Raport de evaluare a producţiei nr. **42 / 24.06.2026**
Production assessment report No

Titular certificat (nume şi adresă): **ROMIND T&G SRL Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Certificate holder (name and address):

Denumire produs: **Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) monofazat sau trifazat**
Product name:

Nr.crt. *No.*	Tip/model *Type/Model*	Raport de încercare *Test Report*	Date tehnice *Technical Data*
2	**Trifazat pentru liniile electrice aeriene (LEA) de medie tensiune, cu aplicare de la sol, echipat cu clemă automată cu autoblocare de legare la fază şi clemă manuală de legare la pământ,** **cod Msp - CAA - AS - 3xS_s/I_s - O/p** (variantă)	**326/03.07.2023** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8 şi SF nr. 55/2000 ed.0/rev.2 -2017 pct. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 şi 5.2 **149/07.05.2026** emis de Laboratorul de încercări ROMIND T&G SRL, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.4 şi cu SF nr.55/2000 ed.0/rev.2-2017, pct. 4.7.1 şi 4.7.2 **291/29.06.2026** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8 şi SF nr. 55/2000 ed.0/rev.2 -2017 pct. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 şi 5.2	Destinaţie: Pentru linii electrice aeriene (LEA) de medie tensiune, cu aplicare de la sol Diametrul conductorului sau al elementului metalic pe care poate fi aplicată clema (mm): 5 ÷ 32 / 6 ÷ 32 Secţiunea cablului de scurtcircuitare şi legare la pământ S_s (mm^2): 16 / 25 / 35 / 50 / 70 Curent nominal de scurtcircuit pentru t =1 s I_{sc} (kA): 4 / 6,25 / 8 / 12 / 16 Curent nominal de şoc I_{sd} (kA): 10 / 15,63 / 20 / 30 / 40 Curent de încercare de scurtcircuit $I_{inc.}$ (kA): 4,6 / 7,2 / 9,2 / 13,8 / 18,4 Curent de încercare de şoc I_{incsd} (kA): 11,5 / 17,97 / 23,0 / 34,5 / 46 Valoarea nominală a factorului de vârf : 2,5 Lungimea cablului de scurtcircuitare şi legare la pământ l_s : max.17,5 m Lungimea cablului de legare la pământ l_p (m): max. 15 Numărul clemelor automate cu autoblocare de legare la fază cod P2155100 care intră în componenţa scurtcircuitorului trifazat: max. 3 Clema manuală de legare la pământ: P244000 var.redusă / P2366000 var.redusă cu bac de răzuire, P2277000 var.normală cu bac de răzuire Temperatura mediului ambiant: -25 °C …+55 °C Umiditate relativă: până la 100 % Lot/serie: 187/009, 187/010, 187/011 din 2026 pentru Msp - CAA - AS - 3x35/10-O/p

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
ing. Dragoş Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
www.oicpe.ro

Splaiu Unirii 313 lot 2 parter din construcţia P+4 C1-U63
030138, sector 3, Bucureşti – ROMÂNIA
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
EUID ROONRC J2009003946401
Nr. ONRC J2009003946401
CUI RO 25338954

ACREDITAT RENAR
SR EN ISO/CEI 17065
Certificat de Acreditare
Nr. PR 017
Nr. ON 061 - Reg. 305
SR EN ISO/CEI 17025
Certificat de Acreditare
Nr. LI 911
Nr. ON 060 - Reg. 305
AUTORIZAT AFER
Seria AL Nr. 620/2020

Număr dosar certificare: 387/5-P
Certification file no:

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr: 1/2
Copy No:

Pagina 4/5
Page

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1145/03.07.2026**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Raport de evaluare a producţiei nr. **42 / 24.06.2026**
Production assessment report No

Titular certificat (nume şi adresă): **ROMIND T&G SRL Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Certificate holder (name and address):

Denumire produs: **Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) monofazat sau trifazat**
Product name:

Nr.crt. *No.*	Tip/model *Type/Model*	Raport de încercare *Test Report*	Date tehnice *Technical Data*
3	**Polifazat pentru liniile electrice aeriene (LEA) de joasă sau medie tensiune, cu aplicare de la sol sau de pe stâlp, echipat cu clemă automată cu autoblocare de legare la fază şi clemă manuală de legare la pământ,** **cod Msp - CAA - U - nxS_f/l_f - S_p/l_p - O/p** (variantă)	**327/03.07.2023** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8 şi SF nr. 55/2000 ed.0/rev.2 -2017 pct. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 şi 5.2 **12014/08.12.2014** emis de ICMET (LMP) Craiova, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.7, SF nr.89/2004 ed.2/rev.2-2014 şi SF nr.55/2000 ed.2/rev.1 - 2014, pct. 4.4 şi 4.5 **149/07.05.2026** emis de Laboratorul de încercări ROMIND T&G SRL, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.4 şi SF nr.55/2000 ed.0/rev.2-2017, pct. 4.7.1 şi 4.7.2	Destinaţie: Pentru linii electrice aeriene (LEA) de joasă sau medie tensiune, cu aplicare de la sol sau de pe stâlp Diametrul conductorului sau al elementului metalic pe care poate fi aplicată clema (mm) 5 ÷ 32 Secţiunea cablului de scurtcircuitare faze Sf şi legare la pământ Sp (mm^2) 16 | 25 | 35 Curent nominal de scurtcircuit pentru t =1 s I_{sc} (kA) 4 | 6,25 | 8 Curent nominal de şoc I_{sd} (kA) 10 | 15,63 | 20 Curent de încercare de scurtcircuit $I_{inc.}$ (kA) 4,6 | 7,2 | 9,2 Curent de încercare de şoc I_{incsd} (kA) 11,5 | 17,97 | 23,0 Valoarea nominală a factorului de vârf : 2,5 Numărul conductoarelor instalaţiei electrice pe care poate fi aplicat scurtcircuitorul: minim 3 – maxim 7 Numărul cablurilor de legare la fază care intră în componenţa scurtcircuitorului polifazat: max.6 Lungimea cablurilor de scurtcircuitare între faze l_f (m): max. 4 Lungimea cablului de legare la pământ l_p (m): max.17,5 Numărul clemelor automate cu autoblocare de legare la fază cod P2155100 care intră în componenţa scurtcircuitorului polifazat: max. 10 Clema manuală de legare la pământ: P244000 var.redusă | P2366000 var.redusă cu bac de răzuire Temperatura mediului ambiant: -25 °C …+55 °C Umiditate relativă: până la 100 % Lot/serie: 120/30/2023 pentru Msp - CAA - U - 2x25/2 - 25/12 - O/p

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
ing. Dragoş Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
www.oicpe.ro

Splaiu Unirii 313 lot 2 parter din construcţia P+4 C1-U63
030138, sector 3, Bucureşti – ROMÂNIA
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
EUID ROONRC J2009003946401
Nr. ONRC J2009003946401
CUI RO 25338954

ACREDITAT RENAR
SR EN ISO/CEI 17065
Certificat de Acreditare
Nr. PR 017
Nr. ON 061 - Reg. 305
SR EN ISO/CEI 17025
Certificat de Acreditare
Nr. LI 911
Nr. ON 060 - Reg. 305
AUTORIZAT AFER
Semn AL Nr. 620/2020

Număr dosar certificare: 387/5-P
Certification file no:

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr: 1/2
Copy No:
Pagina 5/5
Page

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1145/03.07.2026**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Raport de evaluare a producţiei nr. **42 / 24.06.2026**
Production assessment report No

Titular certificat (nume şi adresă): **ROMIND T&G SRL Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**
Certificate holder (name and address):

Denumire produs: **Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) monofazat sau trifazat**
Product name:

Nr.crt. *No.*	Tip/model *Type/Model*	Raport de încercare *Test Report*	Date tehnice *Technical Data*
4	**Monofazat pentru liniile electrice aeriene (LEA) de înaltă tensiune, echipat cu clemă automată cu autoblocare de legare la fază şi clemă manuală de legare la pământ,** **cod Msp - CAA - S_p/I_p - O/p** (variantă)	**328/03.07.2023** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8 şi SF nr. 55/2000 ed.0/rev.2 -2017 pct. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 şi 5.2 **11315/04.01.2012** emis de ICMET (LMP) Craiova, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.7 şi SF nr.96/2005 ed.0/rev.4-2011, pct. 4.4 şi 4.5 **149/07.05.2026** emis de Laboratorul de încercări ROMIND T&G SRL, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.4 şi SF nr.55/2000 ed.0/rev.2-2017, pct. 4.7.1 şi 4.7.2	Destinaţie: Pentru linii electrice aeriene (LEA) de înaltă tensiune Diametrul conductorului sau al elementului metalic pe care poate fi aplicată clema (mm): 5 ÷ 32 / 6 ÷ 32 Secţiunea cablului de legare la pământ S_p (mm^2): 16 / 25 / 35 / 50 / 70 / 95 Curent nominal de scurtcircuit pentru t =1 s I_{sc} (kA): 4 / 6,25 / 8 / 12 / 16 / 18 Curent nominal de şoc I_{sd} (kA): 10 / 15,63 / 20 / 30 / 40 / 45 Curent de încercare de scurtcircuit $I_{inc.}$ (kA): 4,6 / 7,2 / 9,2 / 13, 8 / 18,4 / 20,7 Curent de încercare de şoc I_{incsd} (kA): 11,5 / 17,97 / 23,0 / 34,5 / 46 / 51,75 Valoarea nominală a factorului de vârf : 2,5 Lungimea cablului de legare la pământ l_p: max.17,5 m Numărul clemelor automate cu autoblocare de legare la fază cod P2155100 care intră în componenţa scurtcircuitorului monofazat: 1 Clema manuală de legare la pământ: P244000 var.redusă / P2366000 var.redusă cu bac de răzuire P209000 var.normală / P2277000 var.normală cu bac de răzuire Temperatura mediului ambiant: -25 °C …+55 °C Umiditate relativă: până la 100 % Lot/serie: 120/31/2023 pentru Msp - CAA - 95/6 - O/p

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
ing. Dragoş Rosmeteniuc

