MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII
ORGANISMUL DE CERTIFICARE ICSPM-CS
B-dul Ghencea nr.35A,sector 6, Bucureşti, România,
tel.: 3.15.78.22/314.43.85, fax: 3.15.78.22
tel.Organism de certificare ICSPM-CS: 3.10.18.10
E-mail organism de certificare : icspm-cs@protectiamuncii.ro

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. 1214/E1/25.03.2008

1. Prezentul certificat este emis pentru:

- **Denumire produs** **Dispozitiv de avertizare opticã si acusticã a prezentei tensiunii în celule electrice interioare de 6-35 kV**
- **Simbolizare produs** DAPT 6-35 kV
- **Tip produs** dispozitiv de avertizare opticã si acusticã a prezentei tensiunii alimentat autonom (de la o baterie de 9 V) sau de la sursã de alimentare externã dedicatã tip SA-01A, prin conectorul de alimentare, certificatã
- **Domeniu de utilizare** instalatii si echipamente electrice cu tensiunea nominalã este între 6-35 kV si frecventa nominalã este de 50 Hz din interiorul îngrãdirilor de protectie. Se utilizeazã pentru avertizarea personalului împotriva pãtrunderii accidentale dincolo de îngrãdirile de protectie, în prezenta tensiunii. Se utilizează conform instructiunilor, prevãzute în Cartea tehnicã HTC 0200/ed.0-rev.3-2007, livrate împreunã cu componentele de cãtre firma ROMIND T & G si certificate conform legislatiei
- **Standard de produs** SF nr.23/98-ed.0/rev.3-2007

2. Solicitantul certificării **ROMIND T&G. Soluţii şi Tehnologii Moderne**
- **Adresă** Str. Biruintei nr.162(DN3 Bucuresti-Calarasi, km 14+900), Pantelimon, jud.Ilfov

3. Producător **ROMIND T&G. Soluţii şi Tehnologii Moderne**
- **Adresă** Str. Biruintei nr.162(DN3 Bucuresti-Calarasi, km 14+900), Pantelimon, jud.Ilfov
- **Marcã producãtor** **ROMIND**

4. Normele după care s-a făcut certificarea Cerinţele de securitate şi sănătate prevăzute de regulile tehnice aplicabile EM; SF 23/98-ed.0/rev.3-2007; SR EN 61140:2002 ; SR EN 61243-1:2006; SR EN 61243-1:2002; SR EN 1050/2000; SR EN 60068-2-6:2003; SR EN 60068-2-1+A1+A2:1996 ; SR EN 60068-2-2+A1+A2: 1997; SR EN 60529:1995/A1:2003; SR EN 6100-4-2+A1:1999; SR EN 61000-4-5:1999/A1:2003; STAS 6300-81; SR HD 478.2.1 S1:2002; PE 101/85; HG nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; Instrucţiuni proprii referitoare la transportul şi distribuţia energiei electrice, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.319 privind securitatea şi sănătatea în muncă (Instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru instalaţii electrice în exploatare elaborate de SC "ELECTRICA" SA)

5. Concluzii . Produsul îndeplineşte cerinţele de securitate şi sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare şi limitelor acestuia menţionate în anexă şi are performanţe în limita specificaţiilor tehnice prevăzute de standardele române şi europene şi normele de protecţia muncii menţionate în anexă

6. Valabilitatea certificatului de conformitate **25.03.2010**

PREŞEDINTE ORGANISM DE CERTIFICARE
Dr.ing. MIHAI COSTESCU

ŞEF CERTIFICARE ECHIPAMENTE TEHNICE
Dr.ing. ANCA ANTONOV

În caz de litigiu, numai originalul în limba română este valabil. Certificatul de conformitate este valabil numai însotit de anexă, ca parte integrantă a acestuia

CERTIFICARE DE SECURITATE 2 CS ET