OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA
PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din construcția P+4, C1-U63
030138, sector 3, București – ROMÂNIA
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
EUID: ROONRC.J2009003946401
Nr. ONRC: J2009003946401
CUI: RO 25338954

# LICENȚĂ
*Licence*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Licenţa nr:** *Licence No:* | **1302** | **Data emiterii:** *Date of issue: (day/month/year)* | **10.10.2025** | **Statut:** *Status:* | **Iniţial** | **Exemplar nr:** *Copy No:* | **1/2** |
| **Număr dosar certificare:** *Certification file No:* | **387/10** | **Contract de licenţiere nr:** *Licence Agreement No :* | **45/10.10.2025** | | | **Pagina** *Page* | **1/3** |

**ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY–OICPE acordă:**
*Electric Products Certification Independent Body – OICPE grants to*

| | |
|---|---|
| **Titularului de licenţă** (nume şi adresă)**:** *The licence holder (name and address):* | **ROMIND T&G SRL**<br>**Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania** |

**Dreptul de utilizare a Mărcii de conformitate** ® **pentru:**
*The right to use the* ® *Conformity Mark for:*

| | |
|---|---|
| **Denumire produs:** *Product name:* | **Dispozitiv mobil de legare la pamânt şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil), trifazat, pentru linii electrice aeriene (LEA) de medie tensiune (MT), cu aplicare de la sol, echipat cu cleme de legare la faze cu autostrângere, clemă manuală şi electrod mobil de legare la pământ** |
| **Tip/model de referinţă:** *Reference type/model:* | **Msp - AS - 3x35/10 - O/p** |
| **Variantă(e):** *Variant(s):* | **-** |
| **Marca comercială înregistrată:** *Registered Trade Mark:* | **-** |
| **Domeniul de aplicare:** *Application range:* | **Cod CPSA 2733. Dispozitive de conexiune pentru fire şi cabluri electronice şi electrice** |
| **Producător** (nume şi adresă)**:** *Manufacturer (name and address):* | **ROMIND T&G SRL**<br>**Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania** |
| **Locul de producţie** (nume şi adresă)**:** *Manufacturing location (name and address):* | **ROMIND T&G SRL**<br>**Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania** |
| **Produsul a fost evaluat şi corespunde cu cerinţele documentelor normative:** *The product has been assessed and it complies with the requirements of normative documents:* | **SR EN 61230:2009**<br>**SF 149/2025, Rev.0 / Ed. 0-2025 * elaborat de ROMIND T&G SRL** |
| **Licenţa este valabilă până la data:** *The licence is valid until:* | **09.10.2028** |

în condiţiile menţinerii conformităţii produselor cu cerinţele documentelor normative specificate şi cu respectarea cerinţelor din Contractul de Certificare nr. 36/2025 şi Contractul de Licenţiere nr. 45/2025.
*in condition that the conformity of the products is maintained to the requirements of the specified standards, and that the requirements in the General Agreement no 36/2025 and in the Licence Agreement no. 45/2025 are fulfilled.*

*SF 149/2025, Rev.0 / Ed. 0-2025 nu este acoperit de acreditarea RENAR. *SF 149/2025, Rev.0 / Ed. 0-2025 *is not covered by RENAR acreditation.*
Schema de certificare utilizată este « 3 » cu respectarea activităţilor din SR EN ISO / IEC17067, pe bază de încercări ale produselor eşantionate din producţie şi supraveghere a fabricaţiei.
*The certification scheme used is « 3 » in compliance with the activities of SR EN ISO / IEC 17067, based on tests on products sampled from production and manufacture surveillance.*

**MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE**

**OICPE**
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION INDEPENDENT BODY
**OICPE** - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din construcţia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucureşti – ROMÂNIA
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
EUID: ROONRC.J2009003946401
Nr. ONRC: J2009003946401
CUI: RO 25338954

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Număr dosar certificare:** *Certification file no:* | **387/10** | **ANEXĂ** *Annex* | **Exemplar nr:** *Copy No:* **1/2** <br> **Pagina** *Page* **2/2** |

Această anexă este valabilă numai cu **LICENŢA nr. 1302/10.10.2025**
*This annex is valid only together with the LICENCE No*

Raport de evaluare a producţiei nr. **70 / 29.09.2025**
*Production assessment report No*

Titular licenţă (nume şi adresă): *Licence holder (name and address):* **ROMIND T&G SRL, Bd. Biruinţei nr. 364, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**

Denumire produs: *Product name:* **Dispozitiv mobil de legare la pamânt şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil), trifazat, pentru linii electrice aeriene (LEA) de medie tensiune (MT), cu aplicare de la sol, echipat cu cleme de legare la faze cu autostrângere, clemă manuală şi electrod mobil de legare la pământ**

| **Nr.crt.** *No* | **Tip/model** *Type/Model* | **Raport de încercare** *Test Report* | **Date tehnice** *Technical Data* |
|---|---|---|---|
| **1** | **Msp - AS - 3x35/10 - O/p** | **280/06.10.2025** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, şi SF 149/2025 ed.0, rev.0,<br><br>**141/31.07.2025** emis de ROMIND T&G SRL, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.4.1, 5.4.2, 5.6.1 şi Anexa B (cap.B.3) şi SF 149/2025 ed.0, rev.0, pct. 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.15<br><br>**50162, 50163, 50164 /30.07.2025** emise de Laboratorul de incercari ROMIND T&G SRL, în conformitate cu SR EN 60060-1:2011 cap. 6 şi POL 02, pct. 6.2<br><br>**13984/22.07.2025** emis de ICMET (LMP) Craiova, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.7 şi SF 149/2025 ed.0, rev.0, pct.4.4-4.5<br><br>**154/30.06.2025** emis de OICPE-LICPE, în conformitate cu SR EN 61230:2009, pct. 5.7.2.3 | Tensiune de utilizare: maxim 35 kV;<br>Diametrul conductorului sau al elementului metalic pe care poate fi aplicată clema de fază: 4 ÷ 22 mm;<br>Secţiunea cablului de scurtcircuitare şi legare la pământ: 35 $mm^2$;<br>Lungimea cablului de scurtcircuitare şi legare la pământ: 10 m;<br>Tip clemă: pelican, cod P2476100;<br>Curent nominal de scurtcircuit ($I_r$) ($t_r$ = 1 s):<br>- valoare de vârf: 20 kA;<br>- valoare efectivă: 8 kA;<br>Curent de încercare de scurtcircuit ($I_{inc}$) ($t_r$ = 1 s):<br>- valoare de vârf: 23 kA;<br>- valoare efectivă: 9,2 kA;<br>Factor de vârf corespondent: 2,5;<br>Număr de module pentru prăjină: 2;<br>Lungimea prăjinii telescopice metalice:<br>- lungimea prăjinii strânse: 2500 mm;<br>- lungimea prăjinii extinse: 6370 mm;<br>Lungimea totală a prăjinii electroizolante: 3420 mm;<br>Lungimea utilă a prăjinii electroizolante: 1280 mm;<br>Lungimea mânerului prăjinii electroizolante: 2140 mm;<br>Înălţimea maximă faţă de sol a conductoarelor LEA: 10,5 m;<br>Domeniul temperaturilor de utilizare: - 25 °C ÷ + 55 °C;<br>Umiditate relativă: max.100 %;<br><br>Lot/Serie: 165/062, 165/063, 165/064. |

**MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE**
*CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER*
**ing. Dragoş Rosmeteniuc**